

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI PODZEMNÍCH VEDENÍ VODOVODNÍCH A
KANALIZAČNÍCH SÍTÍ VE SPRÁVĚ STAVOKY KOSICE a.s.**

AKCE: „Existence sítí vodovodu a kanalizace – Libuň, p.č. 15/2“

Žadatel: GAVLAS spol. s.r.o., Politických vězňů 21, 11000 Praha 1

Investor:

Umístění akce: 15/2

V katastrálním území: Železnice

Vyjádření je žádáno pro účel: informativní výskyt sítí

Č. j. 97/S-P/2024

Vyřizuje: Jakubec M.

Dne: 4.11.2024

Při realizaci Vámi plánovaných akcí

DOJDE

ke styku s podzemním vedením vodovodní a kanalizační sítě (dále jen PVVS, PVKS), jenž má ve správě Stavoka Kosice a.s. a která je chráněná ochranným pásmem. Ochranné pásmo PVVS a PVKS činí 1,5 m po stranách krajního vedení a 50 cm při křížení, není-li uvedeno jinak (viz. poznámka).

O vytyčení PVVS a PVKS můžete požádat formou objednávky, kterou zašlete nejméně tři dny před požadovaným termínem na adresu:

Kontakt na provozovatele:

Stavoka Kosice a.s., Ruská 48, závod Jičín, 506 01 Jičín tel. 493533059

Jakubec Martin **Miroslav Jebavý** **Milan Šolc**

email:

Při provádění zemních nebo jiných pracích, které mohou ohrozit PVVS a PVKS, je každý stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození PVVS a PVKS, zejména tím, že zajistí:

1. před zahájením prací vyznačení polohy PVVS a PVKS přímo ve staveništi,
2. prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou PVVS a PVKS,
3. před zahájením výkopových prací odkrytí míst styku (křížení) ručně kopanými sondami a oznámení případných nesrovnalostí zjištěných těmito sondami pracovišti, které toto vyjádření vydalo,
4. řádné zabezpečení odkrytého PVVS a PVKS proti poškození při práci i proti poškození nepovolnou osobou,
5. dodržování zákazu přejíždění tras PVVS a PVKS těžkými vozidly a jejich patkování,
6. dodržování zákazu skládek a budování zařízení, která by znemožňovala přístup k PVVS a PVKS,
7. aby nebyla snižována nebo zvyšována vrstva zeminy nad trasami PVVS a PVKS,
8. aby nedošlo k poškození pomocných zařízení vodovodní a kanalizační sítě a nebylo s nimi manipulováno (jedná se např. o nadzemní a podzemní hydranty, šoupata, ventilové poklopy, zákopové soupravy, šachty a jejich označení),
9. aby organizace provádějící zemní práce před záhozem odkrytých PVVS a PVKS vyzvala pracovníka provozovatele k provedení kontroly, zda nejsou viditelné poškození a zda byly dodrženy stanovené podmínky. Po provedení kontroly je nutné provést krytí PVVS a PVKS (písek, folie...) a řádné uhuštění,
10. okamžité ohlášení každého poškození vodovodní a kanalizační sítě pracovníkům provozovatele.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci potvrzenou správcem sítě (pracovištěm, které toto vyjádření vydalo) a pro rozsah prací na ni vyznačených a uvedených v tomto vyjádření. Při žádosti o změnu nebo o prodloužení územního rozhodnutí (územního souhlasu) je nutno požádat o nové Vyjádření o existenci podzemních vodovodních a kanalizačních sítí ve správě Stavoky Kosice a. s.

Poznámka: V zájmové lokalitě dojde ke styku se sítěmi vodovodu obce Libuň, a to s vodovodní přípojkou pro uvedený objekt. V nemovitosti je pravděpodobný i výskyt stávající kanalizační přípojky, stávající sítě však nemáme zaměřenou, v dané lokalitě se nyní realizuje nová kanalizační síť.

Příloha: Situační náčrtek veřejného vodovodu

Platnost vyjádření do: 4.11.2025

Radek Orendáš, ředitel závodu Jičín

