

MLV Paris

Odbor výstavby a územního plánování ONV Praha - východ, Praha 1 nám.
Republiky č. 3.

Č.j. výst. 2444/75B4

vyřizuje: Rájecká Jiřina
Emilie Marková

Praha dne : 15.7.1975

č.j. 205/75

Věc : rozhodnutí o přípustnosti stavby el. přípojky

k rek. chatě

K Vaší žádosti ze dne na základě výsledků řízení
a doporučení MNV Pacov sděluje Vám odbor výstavby
a územního plánování ONV Praha - východ podle § 4 vyhl. č. 144/59 Ú.l.
a § 10 zák. č. 87/58 Sb. a dle vyhl. č. 46 a násl. zák. č. 71/67 Sb.

R o z h o d n u t í

o přípustnosti 188/4 el. přípojky v obci
čp. /č. kat. / za těchto podmínek:

- 1/ elektrická přípojka bude provedena podle platných předpisů ESČ 1950 a ČSN 341100 na Vaše náklady odborným závodem dle pokynů Středočeských energetických závodů.
- 2/ při odběru elektřiny jste povinen brát v úvahu přicházející platné předpisy, nařízení a pokyny energetických závodů.
- 3/ o provedení el. přípojky požádejte odborný závod, nutno provádět kompletně s ostatními chatami
- 4/ v případě, že při stavbě el. přípojky budou dotčeny zájmy sousedů, event. jiné zájmy, musí být tato okolnost s příslušnými vlastníky projednána a vyžádán jejich souhlas.
- 5/ za toto rozhodnutí o přípustnosti stavby el. přípojky se Vám vyměňuje dle vyhl. č. 138/71 Sb. správní poplatek ve výši 50 Kčs / povolení, týkající se rodinných domků /, 200 Kčs / povolení, týkající se rekr. chat /.

Toto povolení nebývá platnosti teprve po zaplacení správních poplatků.

Poučení o odvolání :

Z tohoto rozhodnutí lze se odvolat ve lhůtě 15ti dnů ode dne doručení k odboru výstavby a územního plánování Stř. MNV, podáním u odboru výstavby a územního plánování ONV Praha - východ, nám. Republiky č. 3 Praha 1.

Na vědomí :

----- Pacov
-MNV Benešov
-STE RZ



vedoucí odboru výstavby a ÚP :

Ladislav

zást. M

Právo k odběru elektřiny v drobném č.

ODĚRATEL - název organizace

okres - obvod

obec

č. n.

parc.

č. dveří

patro - umístění elměru

odběr slouží pro

Poznámka

montážní poplatek

SBCS

č. účtu

fáze	spotřebič	poč.	připojeno kW
světlo	žárovky + zářivky		
	rozhl. a tel. přijímač		
tepelné přístroje	žehlička		
	vařič		
	trouba		
	sporák		
	boiler		
motory	ak. kamna		
	pračka		
	ždímačka		
	chladnička		
	součet		

měřidlo	namontováno	odebráno	zůstalo
č. tov.			
konst.			
cejch			
V/A			
vzor			
rozsah			
stav číselníků			
V			
N			
sazb. spin.			
č. tov.			
vzor			

měřidlo	namontováno	odebráno	zůstalo
č. tov.			
č. tov.			
č. tov.			
tvar			
převod			

odběr bude účtován dle sazby

stálý měsíční plat

cena za 1 kWh elektrické práce

Kčs

den

Kčs

noc

Datum

Datum a podpis žadatele

Podpis montéra

vedoucí OBS

sklad elměrů

odbyt RZ

evidence elměrů

účetárna energie

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

UPOZORNĚNÍ pro odběratele elektřiny.

Odběratel, který má odebrat elektřinu ze zařízení pro veřejný rozvod elektřiny, předloží dodavateli řádně vyplněnou přihlášku, která musí být vlastnoručně podepsána odběratelem, vlastníkem nemovitosti a opatřena potvrzením oprávněné organizace o odborném provedení odběrných elektrických zařízení. Současně předloží potvrzení od spoju o pravidelném placení měsíčních splátek na odběr elektřiny. Nebyl-li předtím odběratelem elektřiny, uvede tuto okolnost v přihlášce v rubrice poznámka.

Přijímá-li nový odběratel prostory, v nichž je rozvodné zařízení již připojeno k zařízení pro veřejný rozvod elektřiny, je povinen podat do 8 dnů přihlášku k odběru elektřiny s uvedením posledního stavu měřidla. Přihláška nemusí být opatřena potvrzením organizace oprávněné provádět montáž odběrných elektrických zařízení, jestliže podle zjištění dodavatele odběrné elektrické zařízení odpovídá předpisům ČSN a není-li přihláška k odběru elektřiny znějící na předchozího odběratele starší více než 10 let. Opomene-li nový odběratel podat přihlášku do 8 dnů, odpovídá dodavateli za celý odběr elektřiny od data posledního odečtu provedeného u předešlého odběratele.

Při ukončení odběru je odběratel povinen 8 dnů předem ohlásit ukončení odběru a umožnit pracovníkům dodavatele provedení odečtu a odebrání elektroměru. Opomene-li odběratel oznámit ukončení odběru, je povinen zaplatit odebranou elektřinu až do podání přihlášky novým odběratelem nebo až do ukončení odběru. Při namontování elektroměru uhradí odběratel příslušné připojovací poplatky.

Odběratel ručí za zapůjčené elektroměry a jiné přístroje, které dodavatel osadil na jeho elektroměrový rozváděč. Odběratel je povinen sledovat jejich chod a oznamovat dodavateli případné závady a nedostatky. Zároveň zaplatí odběratel ručí za úřední i podnikové plomby jimiž jsou zaplombovány přístroje na elektroměrové desce a kryty rozvodnic ve stoupacích vedeních.

Má-li odběratel pochybnosti o správnosti údajů měřícího zařízení, požádá písemně dodavatele o jeho přezkoušení. Dodavatel je povinen zjištěné závady odstranit do 30 dnů po oznámení odběratelem. Zjistí-li se, že požadavek odběratele je oprávněný, uhradí náklady spojené s přezkoušením a výměnou elektroměru dodavatel. Nebude-li na měřícím zařízení shledána závada, uhradí náklady spojené s přezkoušením a výměnou elektroměru odběratel. Za údržbu, bezpečný a provozuschopný stav elektrického zařízení odpovídá jeho uživatel, tj. odběratel a vlastník nemovitosti. Viz norma ČSN 380610.

Odběratel je povinen předat zhotovenou přípojku do majetku a údržby energetického rozvodného závodu.

Napětí v rozvodné síti má dodavatel udržovat v povolené toleranci $\pm 10\%$.

Odběratel může rozšiřovat instalovaný výkon bez podání nové přihlášky k odběru elektřiny do jeho celkové hodnoty 3 kW u jednofázového odběru a 4,5 kW u odběru trojfázového. O každé další zvýšení instalovaného výkonu nad uvedené hodnoty je odběratel povinen si vyžádat souhlas energetického závodu a po jeho kladném vyjádření podat novou přihlášku potvrzenou zařizující organizací.

Zvyšování instalovaného výkonu u sítí starších a u sítí o nenormalizovaném napětí oproti původně přihlášeným hodnotám musí odběratel předem projednat s rozvodným podnikem. Nenormalizovaným napětím u veřejných sítí nízkého napětí se rozumí všechna napětí odlišná od napětí 380/220 V.

Při namontování elektroměru nebo při podání přihlášky zaplatí odběratel připojovací poplatky.

Odběratel je povinen přihlásit dodavateli všechny používané spotřebiče, zejména vařiče, topná tělesa, aut. pračky, sporáky, boilers, infrazářiče, akumulární kamna apod. Připojování velkých spotřebičů, zejména těch, které vyžadují zvláštní způsob instalace, musí odběratel dohodnout s dodavatelem předem. Zvolená sazba se přiznává na dobu nejmeně jednoho roku.

Elektřina slouží vašemu pohodlí. Každý neoprávněný zásah do elektrické instalace však může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo poškození vašeho majetku.

POUCENÍ pro zařizující organizace pověřené zřizováním elektrického zařízení, která se mají připojovat na veřejné rozvodné sítě energetických podniků.

V soustavě s ochranou nulováním se při trojfázové přípojce měří impedance smyčky Z pro všechny 3 fáze.

Impedance smyčky (fázový vodič – nulovací vodič) se měří na vodičích v přívodu od sítě před elektroměrem u elektroměrové desky.

Pro určení zkratového proudu v jedné fázi, který by vznikl mezi fázovým a nulovacím vodičem před elektroměrem I_{zkr} , je směrodatná nejvyšší naměřená hodnota impedance na některé ze 3 měř. fází.

$$I_{zkr} = \frac{U_f}{Z}$$

Při jistění v domovních přípojkových skříních, v pojistkových skříních stoupacích vedení a pro celkové jistění zařízení odběratele na elektroměrové desce, platí podle normy ČSN 341010 pro veřejné sítě, vztah

$$I_v = 2,5 \cdot I$$

I – jmenovitý proud pojistkové vložky nebo proudové nastavení tepelné spouště u jističe (A).

I_v – vypínací proud předřazené pojistky nebo jističe s tepelným jistěním (A).

Z – impedance smyčky (Ω)

Naměřená impedance smyčky je jedna z hodnot, která charakterizuje technickou úroveň veřejné rozvodné sítě a je určující hodnotou pro stanovení bezpečného stupně působení ochrany proti do-
tyku.

Stupeň ochrany je dán vztahem:

$$I_{zkr} \geq I_v$$

Hodnotu impedance smyčky měří a zaznamenává do přihlášky k odběru elektřiny organizace pověřená zřizováním a revidováním elektrických zařízení u odběratelů elektřiny.