

Osvědčení

o stavu komínů v ново stavbě chaty v obci Pacov
ke dni 24. listopadu 1981 ve smyslu VII. 54, §10 odst. 1.
Majitel: Emilie a Josef Markovi
Stavbu provádí: svépomocí
Přezkoušení komínů provedli zaměstnanci:

V. Hostinský

Budova je určena k obývání, ~~provoz~~
v budově je celkem jedno komínových těles s e dvěma komínovými průduchy a žádnou ven-
tilací. Komíny jsou stavěny z pálených, i struskových cihel, uvnitř ~~ne~~ - omítnutých, zevně ~~ne~~ - omí-
nutých, nad střechou vyvedených 60 cm a ~~ne~~ - vyspárovaných
komíny jsou vyvložkované o $\varnothing$ ---

Hlavy komínů jsou ~~ne~~ - opatřeny betonovými krycími deskami, u --- komínových průduchů
jsou instalovány nástavce.

Komínové průduchy mají rozměry 15x15 cm, u obou komínů

Komínové průduchy mají rozměry --- cm, u --- komínů
určených pro pokojská kamna

Komíny jsou založeny (ve sklepě, ~~v přízemí~~)

~~ne~~ - opatřeny dvířky dvojími, cementovými, ~~železnými~~, pro úzké a střední komíny, a ~~průl.~~ komínů
44x65 cm ~~ne~~ - opatřených závorou proti vypadávání, (~~uzamykatelnými~~).

--- komíny jsou přímé, --- komíny uhýbané jednostranně, nejvýše 30° od svislice
podle ČSN 73 4205 čl. 47.

Čištění komínů se bude provádět se střechy, přístup je, ~~není~~ zajištěn ve smyslu ČSN 73 4205 čl. 95.

~~Čištění komínů bude se provádět s půdy, kde jsou umístěna dvojí, cementová, železná dvířka ne-~~
~~opatřena závorou proti vypadávání, uzamykatelná, půda je - není~~ řádně osvětlena, podle ČSN 73 4205
čl. 70 a 71.

~~Část komínového průduchu nad vymetacím otvorem je - není~~ delší než 6 m.

Průchodnost zjištěna u obou komínů.

Kouřová zkouška plynotěsnosti příček u komínového zdiva ~~ne~~ - provedena a zjištěny tyto skutečnosti:

Zapojení topenišť ~~ne~~ - odpovídá ČSN 73 4219

Stropní konstrukce: nespalná i dřevěná

Rozmístění dřevěné střešní konstrukce je provedeno podle ČSN 73 3150 čl. 98:

krovy, pozednice, vaznice, krovové spojky, střešní latě, (prkna), jsou, ~~nejsou~~ vzdáleny nejméně 5 cm
od vnější stěny komínového zdiva

Elektroinstalace a ~~vodo~~instalace je - není vedena přes komínové zdivo.

~~Máme~~, nemáme námitek proti tomu aby komín(y) --- byl(y) vzaty v používání

v Říčanech dne 25. listopadu 1981

Za:

